

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ37.В.00416/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0008011

Общество с ограниченной ответственностью "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ".
Адрес: 155908, Россия, Ивановская область, г. Шуя, шоссе Южное, д. 1. ОГРН: 1037704037062.
Телефон 49351-39111, факс 49351-39111.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ".
Адрес: 155908, Россия, Ивановская область, г. Шуя, шоссе Южное, д. 1. ОГРН: 1037704037062.
Телефон 49351-39111, факс 49351-39111.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, стр. 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе терморезистивных полимеров, торговой марки EURODEKOR, для отделки помещений (толщина 8÷32 мм), выпускаемые по ТУ 16.21.13-007-70053452-2020. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
код ОК 034-2014 (ОКПД2):
16.21.13.000
код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:
код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности КМ5: группа сильногорючие (Г4), группа легковоспламеняемые (В3), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения высокоопасные (Т3).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 7783/РС от 24.12.2020 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4479-АОП от 26.11.2020 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ37.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

29.12.2020

по

28.12.2023



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Е.К. Савельева

инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия